

## Действия обслуживающего персонала (сотрудников) объекта до прибытия пожарных подразделений

Заведующий МБДОУ – детский сад «Дельфин»



### ИНСТРУКЦИЯ

О порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты

---

**При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики инженер, дежурный, администратор (сторож, охранник) ОБЯЗАН:**

- 1.1. Определить местоположения сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала;
- 1.2. Максимально быстро проследовать (или направить помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации визуальным осмотром, убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

**При обнаружении пожара (истинное срабатывание):**

- 1.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
- 1.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по телефонам
  - заведующий 89830028098
  - заместитель заведующего по АХЧ 89830510123

**При отсутствии пожара (ложное срабатывание):**

- 1.1. Осуществить сброс сигнала;
- 1.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефону
  - заведующий 89830028098
  - заместитель заведующего по АХЧ 89830510123
- 1.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации.

**О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в специальном журнале**